


TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0305/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Svalson vertikalgående brandlucka SV-E60

Innehavare	Svalson AB, Box 584, 943 28 ÖJEBYN, tel: 0911-667 25, fax: 0911-666 80, hemsida: www.svalson.com , e-post: info@svalson.com , Org.nr: 556267-9059
Produkt	Svalson vertikalgående skjutlucka SV-E60, brandskyddande luckor, E 60 Max. karmyttermått B×H, 1165×2100mm.
Avsedd användning	Vertikalgående skjutlucka avsedd för installation i brandcellsskiljande väggkonstruktioner godkända i brandteknisk klass E60.
Handelsnamn	Svalson SV-E60.
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) Brandteknisk klass E 60 5:22
Tillhörande handlingar	”Monteringsanvisning SV E-60”, 4 sidor, daterad 2001-11-12.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-11-21 och dnr 210-01-0419 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Svalson AB, Öjebyn
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|---|---|
| Innehavare/ tillverkningsställe | Svalson AB, Öjebyn |
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | SV-E60 |
| Typgodkännandets nummer | 0305/01 |
| Brandteknisk klass | E 60 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
- Bedömningsunderlag Rapport nr. P102021 från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
- Kommentarer Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-01-15 och projektnummer T100305-01.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2012-01-14.
- Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Håkan Thiman



Ingvar Pettersson