

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0305/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Dörrar (luckor) i E-klass

SVALSONS VERTIKALGÅENDE BRANDLUCKA SV E-60

Innehavare	Svalson AB, Box 584, 943 28 ÖJEBYN, tel: 0911-667 25, fax: 0911-666 80, hemsida: www.svalson.com, e-post: info@svalson.com, Org.nr: 556267-9059
Produkt	Svalson Skjutlucka SV E-60, brandskyddande luckor, E60. Max karmyttermått 1165 x 2100mm.
Avsedd användning	Skjutluckor för montering i vertikala brandcellsskiljande väggkonstruktioner, som är godkända i brandteknisk klass E60.
Handelsnamn	Svalsons vertikalgående brandlucka SV E-60.
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR</i>) Brandteknisk klass E 60 5:22
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning SV E-60, 4 sidor, daterad 2001-12-12.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-11-21 och dnr 210-01-0419 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2007-01-15

Tg-bevis nr 0305/01

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Svalson AB, Öjebyn	
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar: Tillverkarens namn och tillverkningsort Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandebevisets nummer Brandteknisk klass Löpande tillverkningsnummer eller -datum Besiktningsorgan	
		Svalson AB, Öjebyn † SITAC 1422 SV E-60 0305/01 E 60 nr/datum SP
Bedömnings- underlag	Rapport nr. P102021 från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.	
Kommentarer	Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-01-09 och projektnummer T100305.	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2012-01-14. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.	



Johan Åkesson



Ingvar Pettersson